

変更記載事項

平成26年9月18日

No	図面番号	変更前	No	変更後
1	A-06	2階 床:長尺塩ビシート t=2.0 ラワン合板 t=4 針葉樹合板 t=12	1	床:長尺塩ビシート t=2.0 ラワン合板 t=4 針葉樹合板 t=12 デッキプレート t=1.6 H=50 に変更
2	A-06	屋根:折板ハゼ締めt=0.6 H=90(裏ポリエチレンフォーム貼りt=4)	2	屋根:ガルバリウム鋼板 折板ハゼ締めt=0.6 H=90(裏ポリエチレンフォーム貼りt=4) に変更
3	E-02	記載無し	3	体育館電気室外壁プルボックスへの立上げ配管(G36) 及び塗装追記。
4	E-02	新設分電盤への立上げ配管(G36)。	4	配管塗装追記。
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				