

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1		工事期間中は改修対象階(4階、5階、6階、7階、8階)の使用は無いものと考えて宜しいでしょうか。 使用がある場合は仮設間仕切り等の設置の必要はございますか。 又、その際の範囲、仕様等ご指示頂く事は可能でしょうか。		宜しい。但し各階ごとの撤去および新設とします。 養生シート程度の仮設とします。 範囲、仕様等については監督職員との協議とします。
2	M-3	機器表備考中に防振架台本工事(PAC-6, PAC-9, PAC-12)とありますが、現場説明書中の現況写真には既設空調機に防振架台が設置されているように見受けられますが、防振架台交換を積算に含むのでしょうか。		積算対象外とします。
3		既設室外機撤去は全て同時に撤去可能と考えて宜しいでしょうか。 又は各室の利用状況により撤去可能時期が異なるのでしょうか。		各階ごとの撤去および新設とします。 撤去時期は異なります。
4	M-9	空調機リモコンの配線は、既存利用となっておりますが、リモコンの位置も同じ場所よろしいですか。		よろしい。
5	M-12	工事開始から4, 5, 6, 7階は、同時に使用停止になりますがよろしいですか。		各階ごとの撤去および新設とします。 8階が追加となります。(別紙参照)
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				