平成28年6月16日

山梨大学(医病他)基幹整備(電気設備)工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質　疑　事　項	No	回　　答
1	E-405	階段の照明の器具間は打込み配管と考えてよろしいですか。 また、打込み配管の場合はPF管としてよろしいですか。	1	図面記載の通り。
2	E-504 E-507	E-507の図面の直流電源装置1次側の非常照明入力が1φ3Wになっておりますが、E-504の図面の撤去の幹線が2芯となっています。1φ2Wと考えてよろしいですか。	2	図面記載の通り。
3	E-504 E-507	E－507の図面の直流電源装置1次側の非常照明入力の幹線がFP100sqとなっていますが、E-504の図面ではEM-FP60sq-2Cとなっております。どちらで考えればよろしいですか。	3	図面記載の通り。
4	E-601~ E-605	既存の中央監視制御のメーカーを教えてください。	4	ｱｽﾞﾋﾞﾙ株式会社。
5	E-506	建築工事でタワークレーン等の設置予定はありますか。	5	設置予定なし。