平成29年8月24日

山梨大学(医病)看護師宿舎B棟屋上防水改修工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		仮設工事は昇降用足場のみ見積すればよろしいでしょうか。		現場説明図に書いてある通り、昇降用足場と屋上周囲落下防止親綱張りとする。(養生、整理清掃後片付け含む)