2020年 9月 23日

山梨大学(北新)ワイン科学研究センター新営機械設備工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	MT-02	タンクおよび管内の廃液洗浄と処理は別途としてよろしいでしょうか。	1	本工事内とする。
2	特-02	ドレン管の保温種別をご指示ください。	2	標準仕様書の通りとする。
3	特-02	給水管の保温種別をご指示ください。	3	標準仕様書の通りとする。