

# 図面変更指示書

山梨大学(下河東)RI実験施設空調設備改修工事

2020年11月24日

No	図面番号	変更前	変更後
1	M-1-10	CAV 直接レバー操作	直接レバー操作の記載を削除
2	M-1-17 M-1-18		チャンバーサイズの表を追加
3	M-2-01	送風量1, 560m <sup>3</sup> /h	送風量6, 820m <sup>3</sup> /h
4	M-2-05		ダクトサイズ、引き出し線等の誤記の修正、追記 縮尺誤記を修正。(1/100→1/50)
5	M-2-18		M-2-18図を追加
6	ET-02	凡例 配管内ケーブル種別:VV-F	凡例 配管内ケーブル種別:IV
7	数量書(参 考資料)		赤字の部分について変更。
8			
9			
10			
11			
12			
13			