

# 図面変更指示書

山梨大学(下河東)附属病院トリアージ施設新営機械設備工事

令和3年4月27日

No	図面番号	変更前	変更後
1	特01,02	記載なし	図面枠の変更
2	特02	空気調和設備 配管材料 ドレン管 ●耐火二層管(40φ以上の屋内配管) ●硬質ポリ塩化ビニル管(40φ未満の屋内配管、屋外)	空気調和設備 配管材料 ドレン管 ●空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管(屋内) ●硬質ポリ塩化ビニル管(屋外)
3	M02,04		換気機器表の修正 OAF-2の追加、仕様の変更
4	M-03	診察室1 AC-1 冷媒管サイズ②	冷媒管サイズの修正 診察室1 AC-1 冷媒管サイズ③
5	M05		器具表 参考型番の修正
6	M05,07		汚水柵リストの修正 管径の修正 汚水柵Bをドロップ柵にし深さの修正 汚水柵Cの追加
7	M06		ポンプアップ排水管と分かるようにPUを記載
8	M07	記載なし	埋設表示の追加
9	M07	分岐工事後アスファルト復旧 污水管接続後アスファルト復旧	分岐工事アスファルト撤去・復旧(別途)に修正 污水管接続アスファルト撤去・復旧(別途)に修正
10	M07	既設汚水柵に放流	既設インバート柵改修に変更
11			
12			
13			
14			