

図面変更指示書

山梨大学(下河東)トリアージ施設新営その他電気設備工

令和3年4月30日

No	図面番号	変更前	変更後
1	E-03	工事名称 山梨大学(下河東)附属病院トリアージ施設新営工事	工事名称 山梨大学(下河東)附属病院トリアージ施設新営その他電気設備工事
2	E-06	回路番号B:非常照明 回路番号B:火災報知受信機	回路番号B:非常照明 回路番号C:非常警報設備(複合装置)
3	E-06		回路番号④のブレーカーにAFの記載がなかったため記載(50AF)
4	E-08	埋込型LED照明器具 A:XLX160RKN LA9 相当品 B:XLX460PLNT LE9 相当品 C:XLX450PLNT LE9 相当品 D:XLX450PENT LE9 相当品	露出型LED照明器具 A:LSS-4-56 LN B:LSS9-4-65 LN C:LSS9-4-48 LN D:LSS10-4-48 LN
5	E-11	回路番号C:火災報知受信機	回路番号C:非常警報設備
6	E-13	地中配管はF・FEP 露出部分は(GP)Zn～防水型2種可とう管	地中配管F・FEPはとりやめとし、全て露出GP配管とする
7	E-14		CATVブースターの取付をとりやめ
8	E-15		情報用ジャックの凡例に学内LANと院内LANの記載がなかったため追加
9	E-17 E-18	自動火災報知受信機 総合盤 各種感知器 を設置	非常警報設備(複合装置)のみ設置

No	図面番号	変更前	変更後
10	E-22	自火報引込配線	とりやめ
11	E-22		アスファルト舗装復旧は別途建築工事とする
12	E-23	ケーブルラック新設	既設ケーブルラック利用 電気室から既設ケーブルラックまでは新設 F・FEPで配線
13	E-23	弱電ケーブル用新設配管G104	弱電ケーブル用新設配管E75
14	E-23	弱電ケーブル(A)立ち上げ箇所G36設置	弱電ケーブル(A)立ち上げ箇所E39設置
	E-23	自火報引込配線(C)	とりやめ
	E-24	自火報引込配線(C)	とりやめ
	E-24	電気室低圧側ケーブルラック新設	電気室低圧側既設ケーブルラック利用