令和4年12月23日

山梨大学(北新)ワイン科学研究センターブドウ棚整備工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	A-04	マサキの植栽の支柱について質問いたします。 特に仕様が明示されていないようですが、概ね47mの所にマサキ47本を植栽するということで1mピッチに植えると考えられます。 従って、支柱は簡単な布掛け支柱で施工するということで宜しいのでしょうか。		宜しいです。