

山梨大学(下河東)看護学科教育研究棟他LED照明更新工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		設計積算にあたり、労務単価は令和5年3月から適用の公共工事設計労務単価にて予定価格を設定しているのでしょうか。	1	令和4年度版です。
2		撤去するすべての器具の安定器はNO PCBと考えて宜しいですか。	2	はい。
3	E-07 ～ E-12	EV横PS内の器具は交換不要でよろしいか。	3	交換です。 変更指示図面を参照してください。
4	E-07	教員実験室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。	4	絵と票で数量合っています。
5	E-08	教員実験室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。	5	絵と票で数量合っています。
6	E-08	ラウンジにLRS-08×1とあるが、どこに取り付けをするのか。	6	渡り廊下近くのシンボルが該当器具の位置です。
7	E-09	実習講義室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。	7	絵が正です。 変更指示図面を参照してください。
8	E-16 E-17	LRS-05・08・49・65の区別ができない。	8	取付位置については現場にて確認をお願いします。
9	E-07 ～ E-12	リモコンリレーが古くなっていますが交換不要ですか。不良の時はどうしますか。	9	交換不要です。 不良の際は別途工事とします。
10		穴埋め天井張り替えの個数がわかりません。	10	既設器具の埋込穴に合う器具を選定しているので基本的に天井補修は不要です。
11		交換器具・廃棄器具等保管場所がありますか。	11	付近の電気室等に保管できます。
12		昇降装置・昇降装置盤の撤去は含みますか。	12	含みます。 変更指示図面にて昇降装置のついている器具と昇降装置盤の数を記載します。
13	E-32	診察処置室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。	13	倉庫と教官室の間の器具までを診察処置室の票に入れているので絵と票で合っています。
14	E-32	玄関軒下図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。	14	絵と票で合っていますが分かりにくかったので変更指示図面でシンボル変更します。

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
15	E-32	風除室器具表無 4灯型番無 数量書も無し。	15	変更指示図面にて記載します。
16	E-32	医学域学務課図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。	16	絵の器具数と票の数で合っています。
17	E-33	看護部長室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。	17	絵が正です。 変更指示図面にて票を訂正します。
18	E-34	感染・安全・看護部図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。	18	絵が正です。 変更指示図面にて票を訂正します。
19	E-32	ラウンジ器具、数量書にありません。	19	数量書に追加します。
20		器具か混同している箇所、どの器具がどれかわからない。	20	現場にて確認してください。
21	E-23	研修センター自習室LRS20-4-37 24台 数量書28台、24台では。	21	1階のロッカー室の4台と合わせて28台です。
22		受注後照明器具等発注して、工期内に器具がそろわない場合はどうなりますか 工期延長の場合(経費)増額になりますか？	22	工期内に終わらない場合は協議します。
13				