

山梨大学(武田1)B1号館他空調設備改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		各棟、工事は平日作業でよろしいでしょうか。	1	平日日中を想定しているが、学校行事や研究等により平日に作業ができない場合は、土日の作業を有する可能性もある。
2		アスベスト事前調査は、調査済みでしょうか。	2	調査済みであり、アスベストが含まれている箇所はない。
3		アスベスト含有物の処理及び処分は調査を行わないと不明なため、別途工事でよろしいでしょうか。	3	同上。
4		基礎は既存再利用でよろしいでしょうか。	4	よろしい。
5		新設防振架台は鋼製架台は取付けず、既存基礎に直接設置でよろしいでしょうか。	5	よろしい。
6		クリスタル科学研究センターの2・3・4階の室外機の鋼製架台は新規鋼製架台で見込みますか。	6	屋上に設置してあるGHP室外機の架台は既設再利用とする。なお、2階の居室に対する室外機は、工事対象外である。
7		撤去工事には脚立足場・養生・整理清掃後片付けがありますが、本工事には内部足場(脚立など)及び養生・片付け清掃の項目がありません。見積もりに追記してよろしいでしょうか。	7	本工事の内部足場及び養生・片付け清掃は撤去工事の項目に含めている。
8		クリスタル科学研究センターの2・3・4階の室外機外壁部の取付に仮設足場が必要になります。追記して見積もりに入れてもよろしいでしょうか。	8	作業床として可能なバルコニーがあるため、それを利用し仮設計画を立てて下さい。
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	