

図面変更指示書

山梨大学(医病)外来診療棟1階はなみずきラウンジ(仮称)改修機械設備工事

令和5年11月2日

No	図面番号	変更前	変更後
1	M-5		再利用制気口個数の修正 湿性製剤室 吹出口 高性能フィルター付 2個 吸込口 HS 400×400 1個 HS 200×200 1個
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			