吸音材料

・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板（DR） ・ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ・凹凸ﾀｲﾌﾟ	※図示による ・9 （不燃） ・12（不燃） ・12（不燃） ・15（不燃）
・ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ（・1号 ・ ）	※図示による ・25 ・
・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ（・32K ・ ）	※図示による ・25（ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包み） ・

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

⊙せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-R）	※図示による ・9.5（準不燃） ⊙12.5（不燃） ・15（不燃） ・ ※鉛ボードは図示による
・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-S）	※図示による ・12.5（・不燃 ・準不燃）
・強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-F）	※図示による ・12.5（不燃） ・15（不燃）
・化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-D）	※図示による ・木目 12.5（不燃）幅 440mm 程度 模様（・柾目 ・板目） 専用下地材有り ・トラバーチン模様 9.5（準不燃）
・せっこうﾗﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ（GB-L）	※図示による ・9.5 ・
・不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-NC） ・化粧無し（下地張り用） ・化粧有り（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）	※図示による ・9.5（不燃）

合板類

・普通合板 G 表板の樹種名： 板面品質： 防虫処理 ・行う ・行わない	※図示による ・
・天然木化粧合板 G 化粧板の樹種名： 防虫処理 ・行う ・行わない	※図示による ・
・特殊加工化粧合板 G 化粧加工の方法 ・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装 ・ 表面性能 ・ 防虫処理 ・行う ・行わない	※図示による ・

天井のボード類(ロックウール吸音板を除く)の重ね張りを行う場合
※図示による ・
合板類の張付け
・A種 ・B種 ・
せっこうボードの目地工法等
目地工法の種類
※図示による ⊙継目処理工法 ・突付け工法 ・目透し工法
突付け工法及び目透し工法のエッジの種類
・ベベルエッジ ・スクエアエッジ
化粧加工の方法（・オーバーレイ ・プリント ・塗装 ・ ）

⊙ 壁紙張り

ホルムアルデヒド放散量 [6.14.2、3]
※F☆☆☆☆ ・

施工箇所	壁紙の種類						防火性能	備考
	紙	繊維	塩化ﾋﾞﾆﾙ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	無機質	その他		
全て	・	・	⊙	・	・	・	⊙不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・	・	・	・	・	・	・不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・	・	・	・	・	・	・不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・	・	・	・	・	・	・不燃 ・準不燃 ・難燃	

モルタル及びせっこうプラスター面の素地ごしらえの種別
※B種 ・A種
コンクリート面の素地ごしらえの種別
※B種 ・A種
せっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえの種別
※B種 ・A種

製造所・製品名等
⊙東リ 病室 壁：WVP2332(既存色)
天井：WVP2160(既存色)

・ モルタル塗り

モルタル [6.15.3、5、6]
・現場調合材料
・既調合材料
既製目地材
・設ける
施工箇所（ ） 形状（※図示による ・ ）
・設けない
床の目地
・設ける
目地割り
※2㎡程度（最大目地間隔3m程度）
・
目地の種類
※押し目地
・
・設けない
壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理
・図示による ・

・ タイル張り

伸縮目地の位置 [6.16.2～4]
床タイル
※縦、横とも4m以内ごと
・図示による
・
床タイル以外
・図示による
・

伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章による
見本焼き
・行う（施工箇所： ） ・行わない
試験張り
・行う（範囲、仕様等は図示による） ・行わない
・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り
タイルの形状、寸法等

施工箇所	種類	形状/寸法(mm)	再生材料の適用 G	吸水率による区分 Ⅰ類	Ⅱ類	Ⅲ類	うわぐすり 施ゆう	無ゆう	役物 有	無	色 標準	特注	耐凍害性 有	無	耐滑性	備考
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

標準的な曲がりの役物は一体成形とする
・既調合モルタル
モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
・既調合目地材
壁タイル張りの工法
内装タイル
・密着張り
・改良圧着張り
内装タイル以外のユニットタイル
・マスク張り ・モザイクタイル張り
・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り
タイルの形状、寸法等

施工箇所	種類	形状/寸法(mm)	再生材料の適用 G	吸水率による区分 Ⅰ類	Ⅱ類	Ⅲ類	うわぐすり 施ゆう	無ゆう	役物 有	無	色 標準	特注	耐凍害性 有	無	耐滑性	備考
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

標準的な曲がりの役物は一体成形とする
内装タイル接着剤張りの接着剤のホルムアルデヒド放散量
※F☆☆☆☆ ・

・ セルフレベリング材塗り

塗厚（mm） [6.17.2、3]
・

⊙ その他

製造所・製品名等
⊙ユニットシャワートイレ：(株)LIXIL SCP-1216BHA+LR
⊙手摺：ナカ工業(株) ネオウッド同等品以上

業務名称	山梨大学（医病）新西病棟７階無菌病室改修実施設計業務	DNAC DIGITAL NETWORK AND COMMUNICATION 株式会社ディナック中日本	工事名称	山梨大学（医病）新西病棟７階無菌病室改修工事	DATE
	国立大学法人 山梨大学 施設・環境部				
	担 当	Design Room：山梨県甲府市相生1-5-15-2F TEL:(055)-220-7600 山梨県知事登録 第 1-031984 号 一級建築士 第 217345 号 中込 秀	図面名称	特記仕様書(5)	SCALE A1：N・S A3：N・S / No. 特A － 05