

# 図面変更指示書

令和5年12月19日

## 山梨大学(医病)新西病棟7階無菌病室改修工事

| No | 図面番号  | 変更前                                      | No | 変更後                                    |
|----|-------|--|----|--|
| 1  | 特A-05 | せっこうボード目地工法の種類について「※図示による」と記載。           | 1  | 目地工法の種類について「継目処理工法」に変更。                |
| 2  | A-12  | 詳細図8番の天井下地について「天井点検口8か所、垂直層流ユニット4か所」と記載。 | 2  | 天井開口補強箇所をFFユニット4箇所及びエアコン4箇所、MFD4箇所を追加。 |
| 3  | 参考数量  |  | 3  | 上記変更に伴う項目の追加、及び数量の変更箇所について赤文字で明記       |
| 4  |       |  | 4  |  |
| 5  |       |  | 5  |  |
| 6  |       |  | 6  |  |
| 7  |       |  | 7  |  |
| 8  |       |  | 8  |  |
| 9  |       |  | 9  |  |
| 10 |       |  | 10 |  |
| 11 |       |  | 11 |  |