

図面変更指示書

山梨大学(下河東)ニューロン・グリアクロストークセンター山梨(仮称)新営電気設備工事

令和6年1月29日

No	図面番号	変更前	変更後
1	E-003		P-1盤内に太陽光系統接続用遮断器を追加
2	E-015 E-016 E-017		間接照明器具を取り止め
3	E-024	4.工事範囲の記載内容	基礎工事のみ建築工事とし、他は本工事とします
4	E-025	臨床研究棟電気室低圧盤からNGCC低圧動力盤まで幹線を配線	臨床研究棟電気室パワコン(既設)からNGCC1階P-1盤(低圧動力盤)まで制御用ケーブルを配線 P-1盤内の逆接続可能型ブレーカーの容量を追記
5	数量書 (参考資料)		赤字の部分について変更
6			
7			
8			
9			