

山梨大学(下河東)ニューロン-グリア クロストークセンター山梨(仮称)新営機械設備工事

---

数量書(参考資料)(抜粋)

---

令和5年12月

## (細 目 別 内 訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
化粧カバー		1	式			
スリーブ		1	式			
形鋼振れ止め		1	式			
計						
(4) 総合調整						
総合調整費		1	式			
計						
2 換気設備						
(1) 機器設備						
HEU-1 全熱交換ユニット	天井吊り形 100m <sup>3</sup> /h×100Pa	1	台			
HEU-2 全熱交換ユニット	天井埋込形 200m <sup>3</sup> /h×100Pa	7	台			
HEU-3 全熱交換ユニット	天井埋込形 300m <sup>3</sup> /h×100Pa	4	台			
HEU-4 全熱交換ユニット	天井埋込形 400m <sup>3</sup> /h×100Pa	6	台			
HEU-5 全熱交換ユニット	天井埋込形 500m <sup>3</sup> /h×100Pa	3	台			
FE-1 中間ダクトファン	消音ボックス付ラインファン(消音形) No. 1 1/4×450m <sup>3</sup> /h×150Pa	4	台			
FE-2 片吸込シロッコファン	屋外床置型 NO. 1×1160m <sup>3</sup> /h×150Pa	2	台			
FE-3 中間ダクトファン	消音ボックス付ラインファン(消音形) No. 1 1/4×400m <sup>3</sup> /h×150Pa	1	台			
FE-4 中間ダクトファン	消音ボックス付ラインファン(消音形) No. 1 1/4×160m <sup>3</sup> /h×250Pa	1	台			
FE-5 片吸込シロッコファン	屋外床置型 NO. 1×500m <sup>3</sup> /h×150Pa	1	台			
FE-6 片吸込シロッコファン	屋外床置型 NO. 1×600m <sup>3</sup> /h×150Pa	2	台			

## (細 目 別 内 訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネジガス栓 20mm		2	個			
PEボールバルブ 75mm		1	個			
25型ピット A		1	組			
分岐バルブ 50mm		4	個			
絶縁継手 50mm		1	個			
20mm強化ガスホース(接続金具)		3	個			
20mm強化ガスホース(ホース延長)		2	m			
スリーブ設置(梁) 75Φ以下		1	個			
スリーブ設置(床・壁) 75Φ以下		7	個			
エポキシ樹脂補修(201mm～) 50mm		1	箇所			
穴あけ補修 160mm以下 20mm・25mm		2	箇所			
穴あけ補修 160mm以下 32mm・40mm		1	箇所			
穴あけ補修 160mm以下 50mm		4	箇所			
通過ガスメーター取付費		1	式			
付帯工事費		1	式			
諸経費		1	式			
計						
10 屋外給排水設備						
(1) 屋外給水設備						
水道配水用ポリエチレン管 HPPE	融着接合 地中配管 75A	51	m			
水道用ポリエチレン二層管 PE	融着接合 地中配管 20A	6	m			