

図面変更指示書

山梨大学(下河東)ニューロン・グリア クロストークセンター山梨(仮称)新営機械設備工事

令和6年1月29日

No	図面番号	変更前	変更後
1	M-02	ポリエチレン管の接合方法について表記無し。	ポリエチレン管の接合方法を「融着接合」とします。
2	AC-108	HEU-4の型式「天井カセット型」。	HEU-4の型式は「天井埋込型」とします。
3	数量書(参考資料)	HEU-2,3,4の型式「天井カセット形」。 HPPE、PEの接合方法「ねじ接合」。	HEU-2,3,4の型式は「天井埋込形」とします。 HPPE、PEの接合方法を「融着接合」とします。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			