

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1	AC-101、108	PAC-H-4-1及びHEU-5が、設計図と数量書で仕様が異なります。図面を正と考えてよろしいでしょうか。		図面を正とします。 ただし、PAC-H-4-1の暖房能力について、「18.7kw」を「17.1kw」に変更します。
2		共通費は、令和7年2月28日までの工期と考えて、計上してよろしいでしょうか。		よろしい。
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				